

se sídlem v Liberci  
Ing. Kateřina Hochmalová  
Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

---

Dobrý den, vážená paní Hochmalová,

na základě doručeného Rozhodnutí č.j.: KHSLB 15404/2022 byl dne 13.6.2022 odbornými pracovníky KHS proveden odběr vzorku vody a byl prokázán nesoulad s vyhláškou č.252/2004 Sb.

Teplá voda u umyvadla na hygienickém zařízení u třídy Sluníčka a u pohotovostní sprchy na hygienickém zařízení u třídy Kořátko, umístěných v budově Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, nespňuje požadavky na jakost teplé vody stanovené právními předpisy.

Byl překročen hygienický limit pro bakterii Legionella spp. A proto rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví o zákazu používání nejakostní teplé vody.

Provedená opatření:

- neprodleně po telefonické informaci o prokázání Legionelly v budově MŠ, 24.6.2022 jsem kontaktovala Vladimíra Vavřenu, z oddělení technické správy budov a odboru majetkové správy SML a SZÚ se sídlem v Liberci, pana Jaromíra Melouna
- v pondělí 27. 6. 2022 na škole proběhlo šetření s firmou, která provádí rekognoskaci vodovodního potrubí v rámci výskytu Legionelly
- bylo zjištěno, že vzhledem ke způsobu rozvodu vody po budově je předpoklad, že tepelná dezinfekce nebude dostačující. Bude nutné použít chemickou dezinfekci.
- V úterý dne 28.6.2022

Postup chemickou dezinfekcí – minimálně dva dny se nesmí používat řád, po té je nutné, aby byl zajištěn odběr vody a voda v potrubí cirkulovala.

- Mateřská škola je v provozu do 8.7.2022 (ještě 6 pracovních dní), jsou nastavena pravidla, která eliminují kontakt dětí s teplou vodou, děti využívají sociální zařízení v jiné třídě.
- Od 11.7.-12.8.2022 bude budova školy uzavřena z důvodu dovolené. Dezinfekce bude provedena o víkendu před obnovením provozu, aby byla splněna podmínka cirkulace vody.
- Kontrolní odběr bude proveden po jednání ze SZÚ.
- O výsledcích budu KHS informovat

s přátelským pozdravem,

Vladimíra Jurigová, MBA

ředitelka MŠ Korálek  
Aloisina výšina 645/55  
460 15 Liberec 15  
[www.mskoralek.cz](http://www.mskoralek.cz)  
[koralek@mskoralek.cz](mailto:koralek@mskoralek.cz)  
+420 604124272  
+420 2751158

---